



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru
Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 12-786-12-17-059-П

г. Ульяновск, ул. Терешковой,
3А

(место проведения проверки)

“ 25 ” декабря 20 17 г.
(дата составления предписания)

На основании акта проверки от «25» декабря 2017 г. № 12-786-12-17-059-П, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

Я, государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС Никоноров Игорь Михайлович **предписываю:**

Кому:

Областное государственное казённое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- Ульяновский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Гнёздышко» - Центр по развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и детей

(сокращенное наименование – ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко»)

(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес. ИНН)

Почтовый адрес: 432032, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Терешковой, 3А.

Юридический адрес: 432032, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Терешковой, 3А.

ИНН: 7327018707

принять меры по устранению нарушений требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений электроустановки Потребителя, утвержденная ответственным за электрохозяйство.	п.2.2.20. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6) (далее- ПТЭЭП)	15.09.2018 г.
2.	Не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель.	п.1.2.3. ПТЭЭП	15.09.2018 г
3.	На всех панелях распределительных щитов не нанесены надписи, указывающие	п.2.2.20. ПТЭЭП	15.09.2018 г

	назначение присоединений и их диспетчерское наименование.		
4.	Не очищено от пыли и паутины оборудование РУ (электрощитовая).	п.2.2.17. ПТЭЭП	15.09.2018 г
5.	Не проведены профилактические испытания электрооборудования.	п.3.6.2, 2.12.17. ПТЭЭП	15.09.2018 г
6.	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства.	п.2.7.15. ПТЭЭП	15.09.2018 г
7.	Отсутствуют основные изолирующие электрозащитные средства.	п.1.4.2 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261).	15.09.2018 г

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Государственный инспектор Ульяновского
отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС

 Для
И.М. Никоноров

С предписанием ознакомлен, копию предписания получил:

Явкина Ирина Юрьевна - директор ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко»

« 25 » декабря 2017 г.